

寻甸县疾病预防控制中心

受控号: XDCDC/JL-101-2019



编号: 182500100308

寻甸回族彝族自治县疾病预防控制中心

检验报告号: 寻卫水检字第 2024006 号



检 验 报 告

样 品 编 号: W2024041-W2024048

样 品 名 称: 出厂水、末梢水

受 检 单 位: 寻甸县自来水厂



编号: 182500100308

寻甸县疾病预防控制中心

检验报告

寻卫水检字第 2024006 号

共 2 页第 1 页

样品名称: 出厂水、末梢水			样品编号: W2024041-W2024048							
样品数量: 8 件			样品性状及包装: 液态、无菌袋及塑料桶装							
受检单位: 寻甸县自来水厂			检验类别: 监测							
送(采)样单位: 寻甸县疾病预防控制中心										
采样地点: W2024041-四水厂出厂水、W2024042-仁德镇一中、W2024043-七星戈必卫生室、W2024044-七星加油站 W2024045-阳光幼儿园、W2024046-司法局、W2024047-李家坡、W2024048-人寿保险公司。										
采样人: 李盛雪			采样日期: 2024.6.17							
送样日期: 2024.6.17			承检日期: 2024.6.17-2024.6.19							
检验技术依据: 《生活饮用水标准检验方法》GB/T5750.4.7.11.12—2023										
评价标准: 《生活饮用水卫生标准》GB5749—2022										
检验环境条件: 理化室、微生物室 温度: 22.0-24.7℃ 湿度: 52.4-68.0%RH										
检验项目及检测依据	标准要求	单位	样品编号、监测结果							
			W2024 041	W2024 042	W2024 043	W2024 044	W2024 045	W2024 046	W2024 047	W2024 048
色度 GB/T5750.4-2023(4.1)	15	度	5	5	5	5	5	5	5	5
浑浊度 GB/T5750.4-2023(5.1)	1	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
臭和味 GB/T5750.4-2023(6.1)	无异臭、异味	/	无	无	无	无	无	无	无	无
肉眼可见物 GB/T5750.4-2023(7.1)	无	/	无	无	无	无	无	无	无	无
PH GB/T5750.4-2023(8.1)	6.5-8.5	/	7.74	7.77	7.82	7.84	7.92	7.92	7.97	7.86

游离氯 GB/T5750.11 -2023 (4.2)	出 厂 水	≥ 0.3 且 <4	mg/L	0.60	0.35	0.18	0.16	0.35	0.32	0.18	0.45	
	末 梢 水	≥ 0.05 且 <4										
高 锰 酸 盐 指 数 GB/T5750.7- 2023(4.1)			3	mg/L	0.52	0.56	0.60	0.56	0.64	0.60	0.54	0.54
菌落总数 GB/T5750.12- 2023(4.1)			100	CFU/ ml	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
总大肠菌群 GB/T5750.12- 2023(5.1 5.3)			不得 检出	MPN/ 100m l	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
大肠埃希氏菌 GB/T5750.12- 2023(7.1 7.3)			不得 检出	MPN/ 100m l	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
以下空白												
本报告仅对样品结果符合性负责												

制表人: 张静

审核人: 张金凤

签发人: 张正阳

2024年6月19日
寻甸县疾病预防控制中心
(检验检测专用章)

注: 按 GB5749-2022 规定, 当水样检出总大肠菌群时, 应进一步检测大肠埃希氏菌; 水样未检出总大肠菌群时, 不必检测大肠埃希氏菌。